



## G M I N A   S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: [gmina@skrwilno.pl](mailto:gmina@skrwilno.pl)

[www.bip.skrwilno.pl](http://www.bip.skrwilno.pl)

Skrwilno, dnia 28 października 2019 roku

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.13.2019.AS**

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy – Urszulewo ETAP II – od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390”.

Zadanie dofinansowane w ramach „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

#### I. Pytania Wykonawcy

1. *Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki?*

Odpowiedź na pytanie 1.

**Zakres zamówienia nie przewiduje wycinki drzew.**

2. *Jaki rodzaj oznakowania poziomego cienko- czy grubowarstwowe ma wykonać Wykonawca?*

Odpowiedź na pytanie 2.

**Należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe.**

3. *Jaki rodzaj zabezpieczenia wlotu/wylotu przepustów będzie wymagany przez zamawiającego (przedmiar: ścianka czołowa natomiast SST wskazuje na zabruk kamieniem)?*


Odpowiedź na pytanie 3.

**Zamawiający wymaga zabezpieczenia wlotu/wylotu przepustów w formie ścianki czołowej prefabrykowanej oraz umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

**WÓJT**

  
mgr inż. Dariusz Kolczyński  
Kierownik Zamawiającego